



hoogheemraadschap  
**Hollands  
Noorderkwartier**

Gemeente Texel  
R Moree  
Postbus 200  
1790 AE DEN BURG

rmoree@texel.nl

Datum  
2 juli 2020

Uw kenmerk

Contactpersoon  
A. Schrader

Onderwerp  
Watervergunning

Registratienummer  
20.0750678

Doorkiesnummer  
072-5827178

Geachte heer Moree,

Op 20 mei 2020 hebben wij van u een vergunningsaanvraag ontvangen voor de realisatie van een dijktrap op het binnentalud van de primaire waterkering, gelegen ter hoogte van Vlamkast 43 en Laagwaalderweg in Oudeschild.

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen kijken wij of het uitvoeren van de aangevraagde werkzaamheden invloed heeft op de bescherming tegen het water, de kwaliteit van het water, de doorstroming van het water en de waterhoeveelheid. Uw aanvraag heeft geen nadelig effect op de door het hoogheemraadschap te beschermen belangen.

Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Het juridisch kader vindt u in deel II.

Van u verwachten we dat u:

- de voorschriften opvolgt die in deze vergunning staan, omdat deze dienen ter bescherming van de waterstaatswerken;
- minimaal tien werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden een startmelding doet bij onze toezichthouder, zodat hij/zij kan controleren of de werkzaamheden volgens de voorschriften in de vergunning worden uitgevoerd;
- voor eventueel bezoek van de toezichthouder uw vergunning binnen handbereik houdt;
- de verleende vergunning deelt met de uitvoerende partijen, zodat deze de werkzaamheden uitvoeren volgens de voorschriften in de vergunning.

Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier  
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard  
Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-582 8282  
F 072-582 7010  
post@hnhk.nl  
www.hnhk.nl

NL66 NWAB 0636 7537 78  
KvK 37161516



Datum  
2 juli 2020

Neemt u voor de startmelding contact op met de toezichthouder Dijken, de heer M. Kok, via telefoonnummer 072-582 8282 of per e-mail naar [ontheffingenregistratie@hhnk.nl](mailto:ontheffingenregistratie@hhnk.nl) onder vermelding van uw naam, het registratienummer van uw vergunning en de naam van de hierboven vermelde toezichthouder.

Voor de behandeling van uw aanvraag bent u leges verschuldigd à € 90,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur.

*Eigendom hoogheemraadschap*

De gevraagde werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op eigendom van het hoogheemraadschap. Dit gaat om het perceel kadastraal bekend TEL00D4681.

Wij maken u erop attent dat u, voordat u met de werkzaamheden start, overeenstemming moet hebben bereikt met het hoogheemraadschap over het gebruik van bovenstaand perceel of deel van dit perceel dat eigendom is van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap beoordeelt eerst of dit perceel geheel of gedeeltelijk verkocht of verhuurd kan worden. Verkoop en verhuur vinden altijd plaats tegen marktconforme waarde. Een medewerker van het cluster Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken neemt hierover contact met u op. Desgewenst kunt u zelf contact opnemen met een medewerker van Grondzaken. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 072 – 582 8282.

Bij vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Schrader, telefonisch bereikbaar op nummer 072-5827178. Bij geen gehoor kunt u bellen naar 072-582 8282 en vragen naar een medewerker van Vergunningverlening.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L.C. van Wichen', is written over a light yellow rectangular stamp.

L.C. van Wichen  
Hoofd cluster Vergunningen  
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

Bijlage  
- Watervergunning



## WATERVERGUNNING

Ten name van:  
Gemeente Texel  
Postbus 200  
1790 AE DEN BURG

### DEEL I BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

#### 1 Besluit

De aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2, lid 1 van de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 aan Gemeente Texel te verlenen voor:

**de realisatie van een dijktrap op het binnentalud van de primaire waterkering, gelegen ter hoogte van Vlamkast 43 en Laagwaalderweg in Oudeschild**

- a. De gewaarmerkte en bij de watervergunning toegevoegde bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
- b. De voorschriften van deel I, hoofdstuk 2, aan deze vergunning te verbinden.

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

L.C. van Wichen  
Hoofd cluster Vergunningen  
Afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken

#### Bezwaar

- *Het besluit wordt gepubliceerd op de website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).*
- *U en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het bezwaar kunt u sturen naar Adviescommissie Bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: [www.hhnk.nl](http://www.hhnk.nl).*
- *Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2300 BR Haarlem.*



## 2 Voorschriften

### 2.1 Voorschriften van algemene aard

1. U voert de werkzaamheden uit volgens de bij dit besluit behorende bijlagen.
2. U houdt na realisatie de vergunde werken op uw kosten in een goede staat.
3. U meldt minstens tien dagen voordat de werkzaamheden beginnen de start van de werkzaamheden bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder. Binnen vijf dagen na beëindiging van de werkzaamheden meldt u dit eveneens bij deze toezichthouder.
4. Als u, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. U moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. U bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het hoogheemraadschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. U voert de werkzaamheden zonder onderbreking uit om eventuele nadelige effecten te voorkomen. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
7. U neemt contact op met het hoogheemraadschap indien u geen gebruik meer wenst te maken van het vergunde werk om de locatie zo nodig in oorspronkelijke staat te herstellen.



Datum  
2 juli 2020

## 2.2 Bijzondere voorschriften

### **Bijzondere voorschriften trap op waterkering**

1. *Werken overeenkomstig bijlagen*  
De trap wordt uitgevoerd overeenkomstig zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening en locatieaanduiding.
2. *Stormseizoen*  
In het stormseizoen (15 oktober – 15 april) worden geen werkzaamheden in de primaire waterkering uitgevoerd. Slechts met verkregen toestemming van de toezichthouder worden de werken en werkzaamheden binnen deze periode uitgevoerd.
3. *Uitvoering zonder onderbreking*  
Eenmaal aangevangen worden de werken en werkzaamheden zoveel als mogelijk uitgevoerd zonder onderbrekingen.
4. *Bekleding waterkering*
  - a. Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt ter plaatse het gras gemaaid.
  - b. De grasmat wordt verder zorgvuldig afgestoken tot maximaal het oppervlak dat nodig is voor het plaatsen van de trap.
  - c. De ontgraving wordt zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden aangevuld en afgedekt met de afgestoken zoden, tevens goed aansluitend aan de trap.
  - d. Indien hergebruik van de zoden niet mogelijk is, wordt de bekleding hersteld door het inzaaien van een dijkgrasmengsel. De toezichthouder bepaalt de eisen waaraan het dijkgrasmengsel moet voldoen.
5. *Ontgravingen en aanvullingen*
  - a. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vinden niet meer (open) ontgravingen plaats dan strikt noodzakelijk is.
  - b. De ontgravingen zijn zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval aan het eind van iedere werkdag, aangevuld.
  - c. De oorspronkelijk kerende hoogte van de waterkering mag niet verminderen door de werkzaamheden.
  - d. De ontgraving wordt beperkt tot het verwijderen van de teelaardelaag en de diepte die nodig is om de betonnen trapelementen op een laag stabilisatiezand te leggen met maximale dikte van 10 cm ter plaatse van de gesitueerde dijktrap.
  - e. De verwijderde aarde wordt afgevoerd.
  - f. De aanvulling wordt zodanig afgewerkt dat boven, onder en terzijde van de aanvulling geen plasvorming en uitspoeling ontstaat.
6. *Betonnen trapelementen*  
De trap bestaat uit losse betonnen trapelementen die op stabiliteitszand worden gelegd. De elementen dienen nauw op elkaar aan te sluiten; openingen in de constructie van de trap en in de aansluiting van de weg of toegangspad, op de kruin en in de teen van het talud zijn niet toegestaan.
7. Een fundering van de taludtrap in het dijklichaam is niet toegestaan.



Datum  
2 juli 2020

#### 8. *Trapleuning*

De trapleuning wordt overeenkomstig de bijlage van de watervergunning in het midden van de trap en aan de (betonnen) traptreden bevestigd. In geen geval wordt de leuning gefundeerd in de waterkering.

#### 9. *Fietsgoot*

Teneinde te voorkomen dat met fietsen langs de taludtrap, door het gras, de waterkering wordt bestegen, moet voor fietsen een voorziening in de vorm van een betonnen (fiets)goot worden aangebracht.

#### 10. *Beheer en onderhoud*

Het beheer en onderhoud van de trap en het dijkgedeelte 1,00 meter rondom de trap valt onder verantwoordelijkheid van de houder. De houder onderhoudt de waterkering ter weerszijden van de genoemde werken onder meer zodanig dat de dijkbekleding niet wordt aangetast en er geen erosie ontstaat.

#### 11. *Afloop werkzaamheden*

Na voltooiing van de werkzaamheden worden materialen en materieel direct verwijderd van de waterkering.

#### 12. *Verplaatste objecten*

De voor de werkzaamheden verplaatste materialen, zoals hekwerken en afrasteringen, worden direct na voltooiing van de werken op dezelfde plaats teruggebracht.

#### 13. *Schouw en aansprakelijkheid*

- a. Na gereedkomen van de werkzaamheden wordt het werk geschouwd door onze toezichthouder en de houder. Bij verpachting wordt het werk ook naar tevredenheid van de pachters opgeleverd.
- b. Voor eventuele zettingen en/of andere gebreken, die na oplevering van de werken optreden, blijft de houder verantwoordelijk

### 3 Overige zaken om rekening mee te houden

1. Naast deze watervergunning heeft u wellicht nog ontheffingen en/of vergunningen nodig van de gemeente of andere overheidsinstanties. Wij raden u aan dit na te vragen. Bij uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
2. Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
3. Als de werkzaamheden klaar zijn, voert het hoogheemraadschap een controle uit. De vergunning is pas definitief opgeleverd als de controle heeft plaatsgevonden.
4. Mocht u de werkzaamheden uitvoeren in strijd met de voorschriften van deze vergunning, dan kan het bestuur van het hoogheemraadschap besluiten om de vergunning in te trekken.
5. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



Datum  
2 juli 2020

## DEEL II JURIDISCH KADER

### 4 Aanleiding aanvraag

Het realiseren van een goede en veilige verbinding voor voetgangers tussen Laagwaalderweg en Vlamkast.

### 5 Toetsingskaders

Bij de behandeling van de aanvraag letten we op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016.

Daarnaast toetsen we de aanvraag aan de van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving en de relevante regionale kaders:

- De Kaderrichtlijn Water;
- Het Nationaal Waterplan 2016-2021
- Watervisie 2021 van de provincie Noord-Holland;
- Het Waterprogramma 2016-2021 van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Beleidsnota waterkeringen 2012-2017;
- Beleidsregels watervergunningen 2017;

### 6 Overwegingen Keurbesluit

#### *Toetsing waterkeringen*

Aanvragen om vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

#### *Motivering toetsing en beleid*

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt onder andere voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Tijdens de behandeling en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de waterhuishoudkundige, waterkeringstechnische en ecologische belangen van het waterlichaam door de verlening en/of uitvoering van de gevraagde vergunning niet (onevenredig) worden geschaad.



Datum  
2 juli 2020

### *Beleid*

Het hoogheemraadschap maakt onderscheid tussen bebouwingsvrije dijkstrekkingen en dijkstrekkingen met aaneengesloten bebouwing. Voor het profiel van vrije ruimte van bebouwingsvrije dijkstrekkingen is ons beleidsuitgangspunt eenvoudig: onbebouwd blijft onbebouwd. Behalve incidenteel aanwezige kleine bouwwerken zoals trappen zijn toegestaan mits de trap openbaar is en de toegang tot de waterkering anders niet binnen een afstand van 100 meter mogelijk is. In deze situatie is hiervan sprake.

Verder vormt een taludtrap een mogelijk aangrijppunt voor erosie, zeker wanneer deze aan de zijkant van de trap een leuning heeft. Bij leuningen blijkt dat ook vaak aan de andere kant van de leuning wordt gelopen. Dit beschadigt de grasmat. Dit is ook het geval bij het bestijgen van de trap met fietsen, zonder dat daar een voorziening voor is aangelegd. Leuningen worden niet toegestaan, tenzij de plaats van de leuning in het midden van de trap is en voor de fietsers een fietsgoot aanwezig is. Aan beide criteria voldoet het ontwerp van deze dijktrap.

Afsluitend kan nog opgemerkt worden dat de versterking van de waterkering daar ter plaatse is afgerond en onder meer een damwand is geplaatst ten gunste van de waterkerende veiligheid.

Het hoogheemraadschap is dan ook van mening dat de taludtrap op deze locatie en met in acht name van de voorschriften zoals die zijn opgenomen in de onderhavige watervergunning gerealiseerd kan worden.

## 7 Belangen derden en horen aanvrager

### *Belangen van derden*

Bij de beoordeling van de aanvraag is niet gebleken dat er sprake is van relevante belangen van derden die niet door andere wet- of regelgeving worden beschermd en die door het verlenen van de vergunning kunnen worden geschaad.

### *Horen belanghebbenden en aanvrager*

De vergunning wordt verleend conform de aanvraag, daarom is de aanvrager niet apart gehoord.

### *Eigendommen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier*

De gevraagde werkzaamheden vinden (gedeeltelijk) plaats op eigendom van het hoogheemraadschap. Dit gaat om het perceel kadastraal bekend TEL00D4681.

De houder moet, voordat met de werkzaamheden wordt gestart, overeenstemming hebben bereikt met het hoogheemraadschap over het gebruik van bovenstaand perceel of deel van dit perceel dat eigendom is van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap beoordeelt eerst of dit perceel geheel of gedeeltelijk verkocht of verhuurd kan worden. Verkoop en verhuur vinden altijd plaats tegen marktconforme waarde.





Datum  
2 juli 2020

## 8 Samenvatting juridisch kader

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van de vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige, waterkeringtechnische en ecologische belangen van het waterlichaam die door de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2016 worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding, de waterkeringen en de ecologie voldoende worden gewaarborgd.

## 9 Proceduregegevens

De aanvraag is ingediend door Gemeente Texel.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 5183037 en de bijlagen onder de nummers 20.0091843 en 20.0091844.

Afschrift verzonden aan:

- de heer M. Kok, toezichthouder Dijken, hoogheemraadschap
- de heer J. Keijzer, toezichthouder hoogheemraadschap
- de heer W. Bergen, objectbeheerder hoogheemraadschap
- mevrouw M. Gelder – Kaan, cluster Grondzaken, afdeling VHIJG, hoogheemraadschap ([m.gelder@hhnk.nl](mailto:m.gelder@hhnk.nl))


Registratienummer  
20.0750678

Datum  
2 juli 2020

Pagina  
1

Dossiernummer  
HHNK/20003486





Registratienummer  
20.0750678

Pagina  
3

Datum  
2 juli 2020

